



RÉSERVOIRS RISQUES SPÉCIAUX
> PROTECTION INCENDIE

MAÎTRE D'OUVRAGE : SDLP (Société du Dépôt de La Pallice)

DATE D'INSTALLATION : mai 2009


SITE : dépôt pétrolier de la SDLP.

Port Atlantique de La Rochelle, France

LIQUIDE STOCKÉ : eau incendie

VOLUME GLOBAL : 4 646 m³ / 2 réservoirs

DIMENSIONS :



CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :

Ces réservoirs d'eau ont été installés pour équiper le dispositif de protection incendie du dépôt pétrolier de la SDLP (Société du Dépôt de La Pallice).

La SDLP est l'un des deux opérateurs du Port Atlantique de La Rochelle qui fournit des services de manutention spécialisée et de stockage des hydrocarbures en provenance des navires pétroliers. Leur dépôt, situé dans l'hinterland du port, offre une capacité de stockage de 245 000 m³.

La nature du site impose que les équipes de montage qui opèrent soient dûment formées aux risques chimiques.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :

- › Dépôt pétrolier, site chimique à risque.
- › Personnel hautement qualifié avec habilitations chimiques.
- › Site exposé au vent et aux embruns marins (réservoirs renforcés à 25m/s à vide).
- › Planning d'installation restreint.
- › Montage aux vérins hydrauliques.



> PROTECTION INCENDIE

> EFFLUENTS URBAINS ET INDUSTRIELS

> OIL & GAS - ENERGIE

> EAU POTABLE ET DE PROCESS

> COUVERTURES DE BASSINS

> MAINTENANCE ET ACCESSOIRES



33 rue de Neuilly
CS10047
92582 Clichy Cedex
FRANCE

Tél : +33 (0)1 71 90 54 33
Fax : +33 (0)1 42 70 79 29
info@aproindustrie.com
www.aproindustrie.com